

Акт №102-10 - 79
Осмotra электроустановок
от 12 08 2013 г

Акт составлен _____ главный инженер АРРЭС
(должность представителя ОАО «ДРСК»)

Дмитрий Анатольевич Матюхин
(Ф.И.О. представителя ОАО «ДРСК» полностью)

в присутствии заявителя или иного законного представителя _____
СНТ "Волна-2"
(наименование организации, Ф.И.О.)

председатель правления Карножицкая Валентина Сергеевна

заявителя (или иного законного представителя), телефон)

в том, что « 5 » июня 20 13 г. на основании уведомления о выполнении ТУ,
поступившем от заявителя « 28 » мая 20 13 г. проведён осмотр
энергопринимающих устройств заявителя на предмет их соответствия техническим
условиям № №122-10-918 от « 26 » 07 2012 г. являющимся неотъемлемым
приложением к договору на технологическое присоединение № 12-3225 от 06.08.2012г.
с максимальной мощностью по договору на ТП Р макс 100 кВт
жилые дома 13 шт.

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тигровая падь"

1. Осмотру предъявлено _____
(наименование, почтовый адрес, перечень и характеристики электроустановок, тип, мощность,

КТП-6/0,4 400 кВА, ЗСИП-3 1*50 L-660 м

напряжение, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ и т.п.)

2. Проект* Электроснабжение СНТ "Волна-2" 13 жилых домов в урочище "Тигровая падь" Надеждинского района

2.1. Разработчик _____ ООО "Простор"

(наименование филиала)

3. Защита на вводах электроустановки выполнена: _____ ПКТ 102-6-80-20Уз
(номинал, тип реле и уставка РЗ, плавкая вставка и т.д.)

Заключение по результатам осмотра электроустановки:

4. Предъявленная к осмотру электроустановка _____ соответствует _____ техническим условиям.
(соответствует/не соответствует)

5. В случае если предъявленная к осмотру электроустановка не отвечает техническим условиям,
выполнить следующие мероприятия: _____

6. Акт действителен до окончания срока действия технических условий.

Представитель ОАО «ДРСК» / _____ / Начальник АРРЭС П.В.Некрашевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Акт осмотра согласовываю / _____ / Директор СП ПЮЭС Беспалов Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заявитель (или иной законный представитель) / _____ / Карножицкая В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Акт осмотра утверждаю _____ Директор филиала ОАО "ДРСК" Приморские электрические сети
(подпись) (расшифровка подписи)
М.И.Никуленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложения: 1. Протоколы испытаний на 9л. в 1 экз.

2. Акт проверки приборов учета на 1л. в 1 экз;

3. Акт разграничения балансовой принадлежности на 1л. в 1 экз.