



МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РФ
Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения
Государственное учреждение
Управление государственного энергетического надзора по Московской области
«МОСОБЛГОСЭНЕРГОНАДЗОР»

Россия, 109028, Москва, Подколокольный пер, д.13/5 офис 200

тел/факс 927-50-53 секр

ИНСПЕКЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Форма № 1

от « 01 » сентября 2000 г.

АКТ № ДС/787
допуска в эксплуатацию электроустановки

Составлен Государственным инспектором Чучков В.А.
Ф.И.О.

в присутствии руководителя (владельца) или уполномоченного представителя

председателя с/т "Блокадник" Арсенов М.М.
наименование организации, должность, фамилия, инициалы

в том, что к допуску предъявлена электроустановка садоводческого кооператива
"Блокадник" в р-не дер. Арсеново Покровского т/о
наименование объекта, его адрес

Дмитровского с/о Дмитровского р-она

состоящая из:

1. Кабельных, воздушных линий напряжением 6(10) кВ от опоры №28а д.6 ПС669
ТП, РТП, опоры №
до КТП-1012 ЗАС-35 L=1600м
марки кабелей, проводов, длина

2. Трансформаторной подстанции № 1012 типа комплексная

с установленной мощностью силовых трансформаторов ТМГ-63/10-У1 6/0,4 кВ № 1434431
тип, мощность, напряжение

3. Кабельных, воздушных линий напряжением 0,4(0,22) кВ от КТП-1012
ТП, РТП, опоры №

Л1 #50 L=345м (опоры 13÷22)
марки кабелей, проводов, длина

Л2 А-50 L=320м (опоры 1÷12, 23÷34)

4. А так же: электроустановка садоводского кооператива - всего 19
[д. по тех. условиям ООО ДЭВОМ]

Техническая документация:

1. Проект электроснабжения установки, выполненный АООТ "Росдэл" (ВЛ-6кВ)

и АООТ "ДСМНУ"

наименование проектной организации

№ В 82667
лицензия № Б 827239

действительна до « 08 » сентября 2000 г.