

Объект: электроустановки жилых домов 13 шт.

Адрес: Надеждинский район, урочище «Тигровая падь»

АКТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
№102-10-161 от «15» 08 2013 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем «ДРСК», в лице директора филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» Никуленко Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности от 01.01.2013г. № 47 с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», с одной стороны, и СНТ «Волна-2», в лице председателя Правления Карножицкой Валентины Сергеевны, именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, оформили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств выполненных в соответствии с проектом и по техническим условиям №122-10-918 от 26.07.2012г., по договору №12-3225 от 06.08.2012г.

Технические характеристики выполненного присоединения:

Максимальная мощность 100 кВт

Присоединённая мощность 400 кВА

Уровень напряжения в точке присоединения: 6 кВ

Категория надежности: 3

Источник питания: ПС 35/6 «Соловей Ключ».

2. Сетевая организация оказала Заявителю услуги по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя в соответствии с мероприятиями по Договору об осуществлении технологического присоединения №12-3225 от 06.08.2012г. в полном объёме на сумму 7 150 руб., в т.ч. НДС-18 % 1 090,68 руб.

3. Заявитель претензий по оказанию услуг к Сетевой организации не имеет.

Акт подписали:

Сетевая организация
Директор филиала ОАО «ДРСК»-ПЭС



/М.И.Никуленко/
(Ф.И.О)

Заявитель:
Председатель правления СНТ
«Волна-2»

 / Карножицкая В.С.
(подпись) (Ф.И.О)
М.П.

Начальник службы ТП

 /Чернов С.В./
(подпись) (Ф.И.О)